



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС
России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141501, МО, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34, тел/факс: 8-499-743-02-72

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щёлково
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Советская д. 21А, тел/факс: 8-496-566-70-69;

E-mail: ogpn06@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50210061000200574808 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Обществу с ограниченной ответственностью «Забота-1»

ОГРН 1147746573480, ИНН 7718981909

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение Решения о проведении выездной проверки заместителя главного государственного инспектора городского округа Щёлково по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щёлково Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Гореева Романа Александровича № 50210061000200574808 от «03» августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(основание для проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

в период

с «31» августа 2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 31 августа 2021 г. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 06 час 00 минут

с «31» августа 2021 г. с 09 ч. 00 мин. по «03» сентября 2021 г. 14 ч. 00 мин, (не более 4 рабочих дней (28 рабочих часов)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось контрольное (надзорное) мероприятие)

контрольное (надзорное) мероприятие (внеплановая выездная проверка) проводилось старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щёлково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области майором внутренней службы Меньшиковым Андреем Владимировичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щёлково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области капитаном внутренней службы Савиным Максимом Анатольевичем в зданиях и помещениях Общества с ограниченной ответственностью «Забота-1»; ИНН 7718981909; ОГРН 1035010201885, по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, м-н. Солнечный, д.5.

(должность, звание, фамилия, ИМЯ, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес)

контрольное (надзорное) мероприятие проводилось совместно с законным представителем юридического лица - ООО «Забота-1» Зайцевым Алексеем Витальевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>При монтаже системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях 1-го и второго корпусов, здания клуба-столовой не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Питание электроприемников автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляется не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), имеющей боковые стенки для противопожарной защиты (с толщиной стенок согласно конструкторской документации и технических условий на панели) и с окраской (красным цветом) фасадной части панели ППУ. - Время работоспособности кабельных линий и электропроводок системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в условиях воздействия пожара не определено в соответствии с <u>ГОСТ Р 53316</u>. 	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п.п. 61. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий; ст. 82 ФЗ-123 ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 6.13130.2013 п. 4.10 ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 6.13130.2012 п. 4.9 ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p> <p>ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.</p> <p>ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения</p>	03.12.2021	
2.	Коридоры без естественного проветривания в зданиях корпусов №1 и №2 не оборудованы системой противодымной защиты.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.1, ст.3, ст.4, ст.5, ст.6, ст. 85 СП 7.13130.2009 п. 7.2 в)	03.12.2021	
3.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений	03.12.2021	

	протокола испытаний.	зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического свидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.		
4.	Допускается изменение функционального назначения помещений без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п.23(о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой)	03.12.2021	
5.	Степень огнестойкости зданий корпусов №1 и №2 менее III, класс конструктивной пожарной опасности С3 (требуемая С0) ввиду применения деревянных перекрытий, деревянных несущих элементов мансардного этажа. Степень огнестойкости зданий летних домиков менее III, класс конструктивной пожарной опасности С3 (требуемая С0) ввиду применения деревянных перекрытий, деревянных несущих элементов лестниц и стен и т.д.	ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 2.131.30.2012 п.6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9.	03.12.2021	
6.	Перед наружными дверями зданий корпусов №1 и №2 горизонтальная входная площадка глубиной менее 1,5 ширины эвакуационного выхода.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 1.131.30.2009 п.5.3.3 Перед наружной дверью эвакуационным выходом должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	03.12.2021	
7.	Уклон лестниц с 1-го на второй этаж в зданиях летних домиков более 1:2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 1.131.30.2009 п.5.3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.	03.12.2021	
8.	Ширина лестничных маршей в корпусах №1 и №2 (ЛК с левой части) и деревянных лестниц в зданиях летних домиков менее 1,2 метра. Ширина лестничных площадок в корпусах №1 и №2 (ЛК с левой части) менее требуемой ширины марша, т.е. 1,2 метра и по факту составляет 1.15 метра.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 1.131.30.2009 п.5.3.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,2 - для остальных зданий. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша	03.12.2021	

9.	Ширина эвакуационных выходов из зданий корпусов №1 и №2 менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся более 50 человек.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.5.3.13 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	03.12.2021	
10.	Ширина коридора в корпусе №2 менее 1,2 метра и по факту составляет 1,04 метра с учетом фактической ширины коридора 1,84м и двустороннего открывания дверей шириной 0,8 метра в данный коридор.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. и 4.3.3 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.	03.12.2021	
11.	В зданиях корпуса №2, летних домиков отделка коридоров и лестничных клеток выполнена виниловыми обоями с показателями с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен лестничных клеток, Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, в общих коридорах, холлах и фойе.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса Ф3 по путям эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.	03.12.2021	
12.	Вестибюли, в которые выходят лестничные клетки в корпусах №1 и №2, не отделены от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности.	03.12.2021	
13.	Лестничные клетки в корпусах №1 и №2 не имеют дверей с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах.	03.12.2021	
14.	Ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на улицу, из обеденного зала в здании клуба-столовой менее 1,2 метра и по факту составляет 0,8 метра.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.7.3.3 Ширину эвакуационного выхода (дверей) из обеденных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 22, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.	03.12.2021	
15.	Ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на улицу, из помещения клуба в здании клуба-столовой менее 1,2 метра и по факту составляет 0,8 метра.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.6.1.11 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть	03.12.2021	

		не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.		
16.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов кровли здания клуба-столовой, здания материального склада в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и производителя огнезащитных работ не обеспечено проведение повторной обработки конструкций.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных элементов огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	03.12.2021	
17.	Пожарные гидранты установлены на расстоянии более 2,5 м от края проезжей части, а так же ближе 5 м от стен зданий.	ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 8.13130.2009 п.8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, допускается располагать гидранты на проезжей части.	03.12.2021	
18.	Двери эвакуационных выходов из здания клуба-столовой открываются не по направлению выхода из здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п.4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	03.12.2021	
19.	Помещения комнат мансардного этажа корпуса №1 не имеют эвакуационных выходов	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п.3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 2) из помещений любого этажа, кроме первого: а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа.	03.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по городскому округу Щелково Меньшиков А.В
«03» сентября 2021 года

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



М.Л.П.*

Дознаватель отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по городскому округу Щелково Савин М.А.
«03» сентября 2021 года

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель ООО «Забота-1»
Зайцев А.В.

«03» сентября 2021 года

(должность, фамилия, инициалы)

подпись